

Městský úřad Vimperk
Odbor výstavby a územního plánování
Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

SPIS. ZN.: VÚP 1047/2011-Raj
Č.J.: VUP 1421/12-RAJ
VYŘIZUJE: Jana Randáková
TEL.: 388 459 047
E-MAIL:

DATUM: 19.01.2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

Výroková část:

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vimperku, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou podal

E.ON Distribuce, a. s., IČ 280 85 400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice 1,

kterého zastupuje

E.ON Česká Republika, s. r. o., IČ 257 33 591, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice 1,

kterého zastupuje

ELEKTROINVEST STRAKONICE, s. r. o., IČ 251 85 969, Katovická č.p. 175, 386 01 Strakonice 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Michalov - kabel NN, p. Fuchs; č. s. SB-5011-170

na pozemku p. č. 762/5 (trvalý travní porost), p. č. 781/1 (ostatní plocha), p. č. 781/2 (ostatní plocha) a p. č. 2123/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Stachy, obec Stachy

(dále jen "stavba").

Druh a účel umísťované stavby:

- záměrem stavby je připojení pozemku p. č. 762/6 a p. č. 781/1 k. ú. Stachy na distribuční síť spol. E.ON vybudováním kabelového vedení.
- ze stávajícího zděného pilíře na pozemku p. č. 762/5 k. ú. Stachy se vyvede nový zemní kabel, který bude ukončen v pilíři s kabelovou skříní SS 200 na hranici pozemku p. č. 781/1 k. ú. Stachy

II. Stanoví tyto podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 762/5 (trvalý travní porost), p. č. 781/1 (ostatní plocha) a p. č. 2123/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Stachy, obec Stachy, jak je zřejmé z ověřených situací v měřítku 1:500, ve kterých je umístění stavby polohově okótováno.
2. Stavební pozemek umístované stavby se vymezuje částmi výše uvedených dotčených pozemků v rozsahu potřebném pro realizaci stavby a její užívání, tzn. částmi pozemků určenými pro umístění jednotlivých stavebních objektů včetně jejich ochranných pásem.
3. Případné změny umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem a bez změny rozhodnutí o umístění stavby.

III. Stanoví tyto podmínky pro provedení stavby:

Jedná se stavbu, která vyžaduje podle § 104 odst. 2 písm. h) stavebního zákona (energetická přípojka v délce nad 50 m) ohlášení stavebnímu úřadu. Investor požádal o upuštění od ohlášení stavby podle § 78 odst. 2 stavebního zákona. Stavební úřad proto nebude pro provedení stavby vyžadovat ohlášení stavby a stanoví se tyto podmínky pro provedení stavby (stavbu bude možné realizovat po nabytí právní moci územního rozhodnutí):

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení, vypracované Ing. Vladimírem Vlčkem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0101273, Katovická 175, 386 01 Strakonice, který odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle ověřené dokumentace.

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, který při realizaci stavby zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, tj. osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel bude vybrán stavebníkem na základě výběrového řízení.

Před započítím prací na stavbě je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.

5. Vzhledem k charakteru stavby není nutné provádění kontrolních prohlídek stavby stavebním úřadem během jejího průběhu. Po ukončení stavby bude provedena závěrečná prohlídka stavby.

6. Případné zábory pozemků pro zařízení staveniště a uložení materiálu budou předem povoleny jeho vlastníky.

7. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. V případě poškození budou neprodleně uvedeny do původního stavu.

8. Z hlediska uplatnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se stanoví tato podmínka:

- během stavebních činností bude v co největší míře dbáno ochrany dotčených pozemků a po skončení zemních prací bude terén uveden do stavu blízkému původnímu.

9. Veškerý vzniklý odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

10. Při stavbě dojde ke střetu se zařízením distribuční soustavy (elektrické sítě) v provozování E.ON Česká republika, s. r. o. (dále jen „ECZR“) – podzemním vedením NN, nadzemním vedením NN a nadzemním vedením VN. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, je nutné učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

a) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.

b) Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

c) Respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a postupováno dle ČSN EN 110-1 při umísťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.

d) Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí p. Kuneš (tel. 388 344 631).

e) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

f) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

g) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

h) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

i) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

j) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

11. V zájmovém území stavby se nachází vodovod a kanalizace ve správě spol. AQUAŠUMAVA, s. r. o., Chudenín.

Při stavbě budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace stavebními pracemi a byl zajištěn bezpečný přístup k nim z důvodu oprav a výměn. Jedná se zejména:

- před zahájením zemních prací bude objednáno u spol. AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín (kontaktní adresa: AQUAŠUMAVA s.r.o., Palackého 898, 340 22 Nýrsko; p. Kuzník tel. 602 786 620) vytýčení vodovodu a kanalizace přímo na staveništi. Požadujeme přizvat naši firmu k předání staveniště. Před zahájením prací je nutno vytýčit podzemní sítě a o tomto sepsat zápis. Zápis bude předložen k závěrečné prohlídce stavby.

- spol. AQUAŠUMAVA, s. r. o. má právo k nařízení provedení kopaných sond pro upřesnění místa trasy,
- při stavebních pracích bude respektováno ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky a bude-li nutné provádět práce v těchto ochranných pásmech, bude požádáno u spol. AQUAŠUMAVA s. r. o. o písemný souhlas s provedení zemních prací, příp. umístění zařízení v ochranných pásmech,
- křížení sítí bude provedeno podle projektové dokumentace, tj. křížení sítí bude kolmé, v případě souběhu budou odstupy min. 1,5 m od vnější hrany potrubí,
- pracovníci budou upozorněni, aby dbali při pracích v místech střetu se sítěmi nejvyšší opatrnosti a nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy nepoužívali žádných mechanických prostředků,
- odkryté vedení vodovodu nebo kanalizace bude zabezpečeno proti poškození,
- nad trasou vodovodu a kanalizace a v blízkosti uzávěrů armatur je zakázáno přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana vodovodu nebo kanalizace proti mechanickému poškození,
- při provádění zemních prací bude spol. AQUAŠUMAVA, s. r. o. vyzvána k provedení kontroly před zakrytím vodovodu nebo kanalizace, zda nejsou viditelně poškozeny a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky (p. Kuzník – tel. 602 786 620),
- každé poškození vodovodu nebo kanalizace bude neprodleně oznámeno spol. AQUAŠUMAVA, s. r. o.,
- zemní práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání vodovodu nebo kanalizace.

12. Při stavbě dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s.

Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je stavebník (nebo jeho dodavatel) povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména :

- a) Seznámit všechny pracovníky s tím, že SEK spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy a že ochranné pásmo podzemního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního sítě elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK), tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
- c) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
- d) V případě provádění prací v objektu provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
- e) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě – Petr Brůžek, tel. 387 824 345, 606 735 647 (dále jen „POS“).

V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.

g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.

i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označnické, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.

l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, jezďů aj.)

m) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

o) Je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na tel. č. 800 184 084.

13. Po skončení stavebních prací budou provedeny na všech dotčených a sousedních pozemcích úpravy povrchu, terénní úpravy, úklid zbylého materiálu a okolí stavby.

14. K ověření funkčnosti a vlastností stavby po jejím dokončení podle projektové dokumentace bude před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu proveden zkušební provoz stavby po dobu potřebnou ke komplexnímu vyzkoušení stavby, z něhož může být proveden plynulý přechod do trvalého užívání stavby, pokud budou jeho výsledky vyhovující, tj. nevzniknou-li během jeho trvání závady bránící bezpečnému užívání stavby. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu bude připojeno k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

15. Stavba může být trvale užívána podle § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník po skončení stavby v souladu s § 122 stavebního zákona, a to podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 uvedené vyhlášky. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.ON Distribuce, a. s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice 1
Obec Stachy, Stachy 200, 384 73 Stachy

Odůvodnění:

Žadatel podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Opatřením ze dne 05.12.2011 oznámil stavební úřad zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby veřejné ústní jednání na den 09.01.2012.

Okruh účastníků územního řízení určil stavební úřad podle § 85 stavebního zákona.

Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona (1. E.ON Distribuce, a. s., IČ 280 85 400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice 1, který je zastoupen E.ON Česká Republika, s. r. o., IČ 257 33 591, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice 1, který je zastoupen Elektroinvest Strakonice, s. r. o., IČ 251 85 969, Katovická č.p. 175, 386 01 Strakonice 1 – stavebník; 2. Obec Stachy, 384 73 Stachy 200 – obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn) a dotčeným orgánům (Správa NP a CHKO Šumava; Obec Stachy – silniční správní úřad) bylo oznámení doručeno jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona (Vojtěch Majer, Michalov č.p. 280, 384 73 Stachy – vlastník dotčeného pozemku p. č. 762/5 a 781/2 k. ú. Stachy; MUDr. Pavel Fuchs, Pod Sychrovem I č.p. 754/54, Michle (Praha 10), 101 00 Praha 101 – vlastník dotčeného pozemku p. č. 781/1 k. ú. Stachy; František Kopf, Michalov č.p. 186, 384 73 Stachy a Pavlína Kopfová, Michalov č.p. 186, 384 73 Stachy – spoluvlastníci sousedního pozemku p. č. 762/4 k. ú. Stachy; Ing. Vladimír Hamrle, Herrmannova č.p. 670/10, Modřany, 143 00 Praha 412 a Miloslava Hamrlová, Herrmannova č.p. 670/10, Modřany, 143 00 Praha 412 – spoluvlastníci sousedního pozemku p. č. 295/4 a p. č. stav. 361 k. ú. Stachy; Ing. Kamil Žížka, Michalov č.p. 386, 384 73 Stachy a Jana Žížková, Michalov č.p. 386, 384 73 Stachy – spoluvlastníci sousedního pozemku p. č. 295/135 k. ú. Stachy; E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice – vlastník a provozovatel distribuční soustavy elektr. energie; Telefónica O2 Czech Republic, a. s., P.O. Box 56, 130 76 Praha 3 – vlastník a provozovatel sítě elektronických komunikací; AQUAŠUMAVA s. r. o., Palackého 898, 340 22 Nýrsko – provozovatel kanalizace a vodovodu) bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou.

V oznámení o zahájení řízení byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že námítky účastníků a závazná stanoviska dotčených orgánů mohou být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Zároveň byl žadatel upozorněn na povinnost vyvěšení informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí na vhodném veřejně přístupném místě u pozemků, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

O průběhu veřejného ústního jednání konaném dne 09.01.2012 byl sepsán protokol. Námítky účastníků řízení, nová stanoviska dotčených orgánů ani připomínky veřejnosti, které by mohly být důvodem k nevydání územního rozhodnutí, stavební úřad do dne veřejného ústního jednání ani při něm neobdržel.

Během územního řízení stavební úřad zjistil, že umístění stavby není v rozporu s vydanou územně plánovací dokumentací – územním plánem obce Stachy, s cíli a úkoly územního plánování a charakterem dotčeného území, s požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích právních předpisů, obecnými požadavky na využívání území a požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a není v rozporu s jinými právními předpisy ani se stanovisky dotčených orgánů a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku o umístění stavby.

Poučení

Proti územnímu rozhodnutí (o umístění stavby) se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, podáním u zdejšího odboru výstavby a ÚP Městského úřadu Vimperk, který rozhodnutí vydal.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pro postup při odvolání platí další ustanovení § 81 až 84 správního řádu.

Rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, podmínky rozhodnutí platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci (§ 93 odst. 1 a 2 stavebního zákona).

Ing. Václav Kokštein
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Příloha:

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle položky 18 písm. a) sazebníku správních poplatků ve výši 1000,- Kč, byl zaplacen dne 06.12.2011.

Obdrží:

Účastníci územního řízení určení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (rozhodnutí se doručuje jednotlivě doporučeně do vlastních rukou na doručenkou):

Elektroinvest Strakonice s.r.o., IDDS: x8h3m4w
sídlo: Katovická č.p. 175, 386 01 Strakonice 1
Obec Stachy, IDDS: gnsbbdj

Dotčené orgány (rozhodnutí se doručuje jednotlivě doporučeně na doručenkou):

Správa NP a CHKOŠ, 1. máje 260, 385 01 Vimperk
Obec Stachy – silniční správní úřad

Účastníci územního řízení určení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou):

Vojtěch Majer, Michalov č.p. 280, 384 73 Stachy
MUDr. Pavel Fuchs, Pod Sychrovem I č.p. 754/54, Michle (Praha 10), 101 00 Praha 101
Obec Stachy, IDDS: gnsbbdj
sídlo: Stachy č.p. 200, 384 73 Stachy
František Kopf, Michalov č.p. 186, 384 73 Stachy
Pavčina Kopfová, Michalov č.p. 186, 384 73 Stachy
Ing. Vladimír Hamrle, Herrmannova č.p. 670/10, Modřany, 143 00 Praha 412
Miloslava Hamrlová, Herrmannova č.p. 670/10, Modřany, 143 00 Praha 412
Ing. Kamil Žižka, Michalov č.p. 386, 384 73 Stachy
Jana Žižková, Michalov č.p. 386, 384 73 Stachy
E.ON Česká Republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice 1
Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle
AQUAŠUMAVA, s. r. o., IDDS: 6q5usby
sídlo: Palackého č.p. 898, 340 22 Nýrsko

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 30 dní :

OÚ Stachy (2x – 1x vyvěsit na úřední desce, vyvěsit také na elektronické adrese obce a 1x vrátit zpět potvrzené)

Vyvěšeno dne..... sejmuto dne.....

MěÚ Vimperk - odbor HB (2x – 1x vyvěsit na úřední desce, 1x vrátit zpět potvrzené)

Vyvěšeno dne.....sejmuto dne.....

MěÚ Vimperk (na elektronické adrese www.vimperk.cz)

Vyvěšeno dne.....sejmuto dne